

## GRUPOS ELECTRÓGENOS EN BASE MAN - SERIES CW200

MODELO	POTENCIA CONTINUA		POTENCIA EN STANDBY		ESTRUCTURA	SERIES CW200 MOTOR DIESEL			ALTERNADOR
	KW	KVA	KW	KVA		MODELO	GOBIERNO	REFRIGERACIÓN	
<b>LIGHT OIL</b>									
500GFJS-4	500	625	550	687,5	SEPARADA	CW6200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LANZHOU
540GFJS-3	540	675	594	742,5	SEPARADA	CW6200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LIUZHOU
630GFJS-4	630	787,5	693	866,25	SEPARADA	XCW6200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LANZHOU
670GFJS-2	670	837,5	737	921,25	SEPARADA	XCW6200ZD-1	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	FENXI
670GFJS-3	670	837,5	737	921,25	SEPARADA	XCW6200ZD-1	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LIUZHOU
670GFJS-4	670	837,5	737	921,25	SEPARADA	XCW6200ZD-1	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LANZHOU
700GFJS-4	700	875	770	962,5	SEPARADA	CW8200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LANZHOU
870GFJS-2	870	1087,5	957	1196,3	SEPARADA	XCW8200ZD-1	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	FENXI
870GFJS-3	870	1087,5	957	1196,3	SEPARADA	XCW8200ZD-1	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LIUZHOU
1000GFJS-2	1000	1250	1100	1375	SEPARADA	CW12V200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	FENXI
1000GFJS-3	1000	1250	1100	1375	SEPARADA	CW12V200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LIUZHOU
1350GFJS-2	1350	1687,5	1485	1856,3	SEPARADA	CW12V200ZD-1	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	FENXI
1500GFJS-5	1500	1875	1650	2062,5	SEPARADA	CW16V200ZD-6	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	XIANDAI
1670GFJS-5	1670	2087,5	1837	2296,3	SEPARADA	CW16V200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	XIANDAI



**RUSANT**

SERVICIOS TÉCNICOS  
Y SUMINISTROS, S.L.U.

C/ Cruz 22  
11002 CADIZ  
Móvil: 658 798 334  
[www.rusant.es](http://www.rusant.es)

## GRUPOS ELECTRÓGENOS EN BASE MAN - SERIES CW200

MODELO	POTENCIA CONTINUA		POTENCIA EN STANDBY		ESTRUCTURA	SERIES CW200 MOTOR DIESEL			ALTERNADOR
	KW	KVA	KW	KVA		MODELO	GOBIERNO	REFRIGERACIÓN	
<b>1500S HEAVY OIL</b>									
450GFJS-4Z	450	562,5	495	618,75	SEPARADO	CW6200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LANZHOU
500GFJS-3Z	500	625	550	687,5	SEPARADO	CW6200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LANZHOU
550GFJS-4Z	550	687,5	605	756,25	SEPARADO	XCW6200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LIUZHOU
620GFJS-2Z	620	775	682	852,5	SEPARADO	XCW6200ZD-1	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LANZHOU
620GFJS-3Z	620	775	682	852,5	SEPARADO	XCW6200ZD-1	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LANZHOU
620GFJS-4Z	620	775	682	852,5	SEPARADO	XCW6200ZD-1	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LANZHOU
630GFJS-4Z	630	787,5	693	866,25	SEPARADO	CW8200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	FENXI
800GFJS-2Z	800	1000	880	1100	SEPARADO	XCW8200ZD-1	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LIUZHOU
810GFJS-3Z	810	1012,5	891	1113,8	SEPARADO	XCW8200ZD-1	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LANZHOU
950GFJS-2Z	950	1187,5	1045	1306,3	SEPARADO	CW12V200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LANZHOU
950GFJS-3Z	950	1187,5	1045	1306,3	SEPARADO	CW12V200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	FENXI
1200GFJS-2Z	1200	1500	1320	1650	SEPARADO	CW12V200ZD-1	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LIUZHOU
1420GFJS-5Z	1420	1775	1562	1952,5	SEPARADO	CW16V200ZD-6	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	FENXI



**RUSANT**

SERVICIOS TÉCNICOS  
Y SUMINISTROS, S.L.U.

C/ Cruz 22  
11002 CADIZ  
Móvil: 658 798 334  
[www.rusant.es](http://www.rusant.es)

## GRUPOS ELECTRÓGENOS EN BASE MAN - SERIES CW200

MODELO	POTENCIA CONTINUA		POTENCIA EN STANDBY		ESTRUCTURA	SERIES CW200 MOTOR DIESEL			ALTERNADOR
	KW	KVA	KW	KVA		MODELO	GOBIERNO	REFRIGERACIÓN	
<b>3500S HEAVY OIL</b>									
450GFJS-4Z	450	562,5	495	618,75	SEPARADO	CW6200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LANZHOU
630GFJS-4Z	630	787,5	693	866,25	SEPARADO	CW8200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	FENXI
950GFJS-2Z	950	1187,5	1045	1306,3	SEPARADO	CW12V200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LANZHOU
950GFJS-3Z	950	1187,5	1045	1306,3	SEPARADO	CW12V200ZD	MECÁNICO	CIRCUITO AGUA ABIERTO	LANZHOU